

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.01729
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644908
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Нексанс Рус.». Адрес: Р.Ф. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 А, тел.:
(наименование и место-нахождение заявителя) (495) 775-82-40, факс:(495) 775-82-41. ОГРН: 1027710003529, ИНН: 7710434750.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Нексанс Рус.». Адрес: Р.Ф. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 А, тел.:
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 7 (495) 775-82-40, факс: 7 (495) 775-82-41 на производстве: РФ, 152616, г. Углич, Ярославская обл., Камышевское ш., д. 10. ОГРН: 1027710003529.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.

МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Кабель силовой, не распространяющий горение, с
полиэтиленом, в оболочке из поливинилхлоридного
пластика, числом жил из ряда: (1; 3), сечением жил от 35 мм² до 1000 мм², на
номинальное напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, марок: см.
приложение бланк №0155072. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные
изделия. Требования пожарной
безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (класс
пожарной опасности ПРГО 1). Испытания электрических и оптических
кабелей в условиях пламени ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007

код ОК 005 (ОКП)

35 3700

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 60

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №21-С-11 от 11.04.2011 г., АНО Центр
сертификации, испытаний и экспертизы "Тест Сертификат",
рег. № ССПБ.RU.ИН.118 от 23.04.2009, адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21,
корп.№3

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) от
(документы, представленные заявителем в орган по 19.02.2010 №РОСС RU.ИК74.К00021 выданный ОС СМК АНО НИЦ
сертификации в качестве доказательств соответствия «ЦЕНТРАЛЕКТРОСТАНДАРТ», Россия, 105043, г. Москва, ул. 4-я
продукции требованиям технического регламента Парковая, д.27, №РОСС RU.0001.13ИК74. Место нанесения знака
(технических регламентов) обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2011 по 11.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

Подпись, инициалы, фамилия

А.В. Трошин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.B.01729
 (обязательная сертификация)

ТР 0155072
 (учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Изготовитель: ООО «Нексанс Рус», Р.Ф. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 А, тел.: 7 (495) 775-82-40, факс: 7 (495) 775-82-41 на производстве: РФ, 152616, г. Углич, Ярославская обл., Камышевское ш., д. 10	
35 3700 8544 60	Кабель силовой, не распространяющий горение, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, числом жил из ряда: (1; 3), сечением жил от 35 мм ² до 1000 мм ² , на номинальное напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, марок: A2XSY, A2XSEY, A2XSYB(AL)Y, A2XSEYB(AL)Y, A2XSEYBY, A2XSYBY, A2XS(F)Y, A2XSE(F)Y, A2XS(F)YB(AL)Y, A2XSE(F)YB(AL)Y, A2XS(F)YBY, A2XSE(F)YBY, A2XS(FL)Y, A2XSE(FL)Y, A2XS(FL)YB(AL)Y, A2XSE(FL)YB(AL)Y, A2XS(FL)YBY, A2XSE(FL)YBY, изготовленный по ТУ 3530-004-58727764-2010	ТУ 3530-004-58727764-2010



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Трошин